



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 27 juin 2011

N° M031460 - DE/2

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : 3A COMPOSITES GMBH
Alusingenplatz 1
78224 SINGEN
ALLEMAGNE

Marque commerciale : HYLITE KLARLACK

Description sommaire :
Composition globale : Panneau sandwich composé d'une âme en polypropylène de 0,8 à 1,6 mm d'épaisseur et de 0,72kgm², recouverte sur chaque face d'une tôle aluminium de 0,2 mm d'épaisseur vernis.

Application : Pub et design
Masse : 900 kg/m³
Epaisseur : (De 1,2 à 2 ± 0,09 à 0,12) mm
Coloris : Aluminium

Rapport d'essais : N° M031460 - DE/2 du 27 juin 2011

Nature des essais : Essai par rayonnement, trait de scie.

Classement : **M1**

Durabilité du classement (annexe 22) : NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° M031460 - DE/2 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 5 pages**.

Trappes, le 27 juin 2011

La Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie



Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Valérie RUMBAU



Réalisation de l'essai
Marc LE QUERE
La Responsable de l'essai

Florence CADO

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP